



COMUNE DI CIVEZZANO PROV. DI TRENTO

Prot. N.11491/II.3

Civezzano, 15 dicembre 2020

Gent.mo Consigliere
GIORGIO DALLAPICCOLA
Spedita via pec

Gent.ma Presidente del Consiglio
ANTONELLA ZUCHELLI
Spedita via pec

Oggetto: risposta scritta ad interrogazione Prot. N. 0010973 di data 01.12.2020.

Il Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001, che recepisce le prescrizioni della Direttiva dell'Unione Europea 98/83/CE relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha previsto che con il 25 dicembre 2013 la concentrazione limite del piombo nelle acque per uso potabile sia portata da 25 µg/l a 10 µg/l.

In conseguenza di ciò, la Dolomiti Reti S.p.a., in qualità di gestore del Servizio Idrico del Comune di Civezzano, ha predisposto la dismissione di 5 sorgenti poste in quota poiché la concentrazione di piombo presente nell'acqua superava il nuovo limite imposto di 10 µg/l.

L'abbandono delle sorgenti idonee all'utilizzo idropotabile, ha comportato quindi per la precedente Amministrazione la necessità di iniziare una ricerca di nuove fonti di approvvigionamento mediante indagini idrogeologiche. Tali ricerche, effettuate sia in quota che in Loc. Sille, hanno purtroppo evidenziato caratteristiche inadeguate allo scopo prefissato in termini sia di qualità che di quantità dell'acqua.

Coscienti dunque della complessità del problema e della necessità di procedere celermente alla ricerca di una soluzione, abbiamo già preso contatto con l'Ing. Matteo Frisinghelli, Resp. del Servizio Idrico di Dolomiti Reti S.p.a., per intraprendere le operazioni preliminari di progettazione di una serie di interventi di potenziamento dei pozzi attualmente in funzione e rimessa in pristino di quelli dismessi, procedendo, nel frattempo, all'approvazione in linea tecnica dell'intervento di acquisto e posizionamento di una nuova elettropompa per il serbatoio denominato "Sille", come da deliberazione della Giunta Comunale n. 129 di data 10 dicembre 2020.

Sarà nostra cura tenere informato il Consiglio Comunale della prosecuzione e dei risultati dei lavori.

LA SINDACA
Dott.ssa Katia Fortarel
(firmato digitalmente)